

# IMMEUBLE BLANQUI

## PARIS (75)



Maitre d'ouvrage : BPRI

Architecte : Arte Charpentier

Surface : 18 000 m<sup>2</sup>

Année de livraison : 2022

Mission Barbanel : Ingénierie des fluides

### SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION :

Réhabilitation lourde d'un immeuble de bureaux, à destination d'une banque

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Mise en œuvre de 2 groupes froids HFO (2x630 kW) associés à des aéroréfrigérants adiabatiques

Traitement climatique des bureaux par panneaux rayonnants

Réalisation d'un système complet (contrôle d'accès / intrusion / vidéosurveillance) :

– Contrôle d'accès certifié ANSSI. 45 lecteurs de badges DESFIRE ev2 / Bluetooth / NFC

– 29 caméras IP – full HD – 30IPS.

– Détection intrusion périmétrique et volumétrique

– Mise en place de 5 portillons non gardiennés

Labels de l'opération :

– Breeam international non-domestic refurbishment et fit-out 2015 niveau Excellent

– HQE bâtiment durable niveau très performant

– Label OsmoZ

– Label R2S



Green Square – Bât. C  
8 Avenue Louis Pasteur  
92227 Bagneux Cedex

T. +33 (0)1 82 00 14 40

F. +33 (0)1 82 00 14 41

[contact@barbanel.fr](mailto:contact@barbanel.fr)

[www.barbanel.fr](http://www.barbanel.fr)